

ООО «СТРОЙИСПЫТАНИЯ»
620034, г. Екатеринбург
Ул. Марата, 17, оф. 24
тел. 245 87 85

Директору
ООО «Завод КТ трон»
Шуняеву С.Н.

Аттестат аккредитации Испытательной лаборатории № РОСС RU.0001.22СА40

ПРОТОКОЛ № 5400 от 22.11.11

**РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ ДОБАВКИ МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ
ДЛЯ БЕТОНОВ И СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ
по ГОСТ 12730.5-84 (прил. 4), 30459-2008**

Наименование материала: добавка модифицирующая для бетонов и строительных растворов «КТ трон-5» по ТУ 5745-031-27705993-2007

Завод-изготовитель: ООО «Завод КТ трон»

Назначение: для повышения эксплуатационных свойств бетонных и растворных смесей на цементных вяжущих

Наименование показателя	Результаты испытания пробы			Требования ГОСТ 24211-2008
Водонепроницаемость: ➤ Сопротивление бетона проникновению воздуха, с/см ³ ➤ Фактическая марка бетона по водонепроницаемости	Содержание добавки, % от массы цемента			Увеличение марки бетона по водонепроницаемости: <i>на 2 марки и более</i>
	Без добавки	3 %	5 %	
	3,2	6,9	18,3	
	W2	W6	W10	

Примечания: 1. Для проведения испытаний использован прибор для ускоренного определения водонепроницаемости бетона «АГАМА-2PM», зав. № 0201 (свидетельство о поверке № 274550 от 30.06.2011 г., действительно до 30.06.2012 г.).
2. Проба для проведения испытаний доставлена в лабораторию Заказчиком 18.08.2011 г.

Заключение:

Добавка модифицирующая для бетонов и строительных растворов «КТ трон-5» удовлетворяет требованиям ТУ 5745-031-27705993-2007 и ГОСТ 24211-2008 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».

Директор



В.Е. Фомин

Исполнитель

Е.В. Соколова